



	1	2	3	4	5	6	7
Opis	Zasilanie z istniejącej szafy oświetleniowej RI	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	M1/M2	M2/M3	M4/M5	M5/M6
Typ kabla	YKY-4x25	-	-	YKYżo-3x10	YKYżo-3x10	YKYżo-3x10	YKYżo-3x10
	7,2	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

PROJEKT WYKONAWCZY	Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12		
	Temat:	<b>"Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych , wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej „</b>		
	Inwestor:	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO - EKONOMICZNA im. ks. BRONISŁAWA MARKIEWICZA w Jarosławiu ul. Czarneckiego 16, 37-500 Jarosław		Rok 2019
	Adres:	ul. Czarneckiego 16, 37-500 Jarosław dz. nr ewid. 1048/19 ; 1048/23		SKALA -
	Temat rysunku:	<b>Rozdzielnica RO. Schemat ideowy.</b>		
	Branża:	elektryczna	Podpis:	NR RYS.
	Projektant :	mgr inż. Krzysztof Nowak specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK.0136/PWOE/04)		<b>E6</b> ark. 1/2